



Agência Pernambucana
de Vigilância Sanitária



LAUDO TÉCNICO PREVISTO NO DECRETO Nº 6.795, de 16/03/2009
PORTARIA ME Nº 290, DE 27/10/2015
LAUDO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE

IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do Estádio: **CORNÉLIO DE BARROS**

Apelido do Estádio: **SALGUEIRÃO**

Endereço Completo: **AV. AURORA DE CARVALHO ROSA** Nº.: **S/N**

Bairro: **STº ANTÔNIO** Cidade: **SALGUEIRO** UF: **PE** CEP: **56.000.000**

E-mail: _____ Telefone: _____

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO**

Gestor do Estádio: **SALGUEIRO ATLÉTICO CLUBE**

E-mail: **salgueirosac@portalsalgueiro.com.br** Telefone: **(08) 3871.1183**

Qualificação Profissional do Responsável: _____

Clube responsável pelo uso: **SALGUEIRO ATLÉTICO CLUBE**

E-mail: **salgueirosac@portalsalgueiro.com.br** Telefone: **(87) 988010327**

Site: **www.salgueiroac.com**

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: **Salgueiro Atlético Clube**

Fone: **(87) 3871-8513**

E-mail: _____

DATA E HORA DA VISTORIA

Data: **07/11/2019** Hora: **10:00h**

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIOCapacidade de público do estádio **10.000**Quantidade de setores **11**Quantidade de lanchonetes por setor **0**Quantidade de postos de atendimento médico .. **01**Quantidade de vestiários para árbitros **01**Quantidade de vestiários para atletas **02**

Outras observações.

ANÁLISE DOCUMENTAL

Documento	Apresentado		Dentro da Validade		Catater da Documentação
	Sim	Não	Sim	Não	
Plano de Limpeza e conservação (Questão 2.2)	X		X		Restritiva
Certificado de Empresa contratada para controle de Pragas Urbanas (Questão 3.2)	X		X		Restritiva
Evidência de treinamento ou capacitação dos manipuladores de alimentos (Questão 4.2)	X		X		Restritiva
Conta de água e esgoto (Questão 5.1)	X		X		Restritiva
Certificado de Limpeza do reservatório de água potável (Questão 5.3)	X		X		Restritiva
Outorga e laudode potabilidade. (Questão 5.4)	X		X		Restritiva
Alvará do Posto Médico emitido pela VISA. (Questão 6.1)	X		X		Restritiva
CRM do médico responsável pelo posto médico. (Questão 6.2)	X		X		Restritiva
Contrato e licença da empresa de resíduos infectantes (Questão 6.14)	X		X		Restritiva
Contrato com empresa prestadora de serviços de saúde (Questão 6.15)	X		X		Restritiva
Contrato com empresa de ambulâncias ou ofício com Serviço de Atendimento Médico de Urgência municipal (6.16)	X		X		Restritiva

CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE**1. Instalações Sanitárias e Efluentes**

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impac- to
1.1	2	Os banheiros do estádio estão em boas condições de limpeza e conservação? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim. Todos estão limpos e conservados.	AT	2
		Em parte. Algumas áreas necessitam intervenções. (Especificar no comentário)		
		Não. Todos dos banheiros apresentam problemas de limpeza e conservação. (Especificar no comentário)		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
1.2	2	A quantidade de sanitários masculino/feminino no estádio atende a capacidade de público do estádio, segundo os requisitos expostos abaixo? (Doc. Ref.: Portaria CVS Nº 02/2010). <i>Homens:</i> mínimo de mictórios: $0,7 \times (N/100)$. OBS: Em caso de mictório em canaleta considerar $0,5 \text{ m} = 1$ mictório mínimo de vasos: $0,7 \times (N/200)$. mínimo de lavatórios: $0,7 \times (N/200)$. <i>Mulheres:</i> mínimo de vasos: $0,3 \times (N/50)$; mínimo de lavatórios: $0,3 \times (N/150)$		
		Sim, a quantidade de sanitários atende a capacidade máxima de público do estádio.	AT	1
		Não, a quantidade de sanitários atende apenas parcialmente a capacidade máxima de público do estádio.		
		Não possuem sanitários.		
		Não observado.		
		Comentário ▪ Vasos femininos : 17 ▪ Vasos masculinos : 09 ▪ Mictórios : 04 ▪ O nº de vasos femininos/masculino está na proporção : 17/09		
1.3	1	Existem banheiros para PNE (Pessoas com necessidades especiais) em número suficiente, ou seja, no mínimo 2 sanitários para cada gênero, em cada setor do estádio? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010, seção 15D).		
		Sim, existem e a quantidade de sanitários atende a capacidade máxima de público do estádio.	AT	1
		Sim, mas a quantidade de sanitários atende apenas parcialmente a capacidade máxima de público do estádio.		
		Não possuem sanitários para PNE.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário: Existem 08 sanitários para PNE		
1.4	1	Os banheiros estão dotados de instalações e equipamentos para que sejam adequadamente providos todos os materiais de higiene (papel higiênico, dispositivo de secagem de mãos ou papel toalha não reciclado e sabonete líquido)? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim, os banheiros estão dotados de instalações e equipamentos com os materiais de higiene.		
		Sim, os sanitários possuem instalações e equipamentos e material de higiene, mas em quantidade insuficiente para o atendimento ao público.	AP	1
		Não possuem instalações, equipamentos e material de higiene.		
		Não possuem sanitários.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário: Só com papel higiênico.		

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
1.5	1	As lixeiras dos banheiros comportam a utilização de sacos plásticos, além de serem providas de tampa e dispositivo para abertura sem acionamento manual (eletrônico, sensor ou pedal)?(Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - ABNT NBR 8160/1999)		
		Sim, as lixeiras atendem ao especificado.		
		Não. As lixeiras são de outro tipo.	AP	1
		Não possuem lixeiras.		
		Não aplicável. Não possuem sanitários.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário: Apenas duas Lixeiras possui pedal, a maioria das Lixeiras não possuem tampas com pedal e no momento da visita estavam sem sacos plásticos.		
1.6	3	Qual o sistema de tratamento dos efluentes sanitários gerados no estádio? (Doc. Ref.: ABNT NBR 8160/1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário; Lei Federal 11.445/2007; Decreto Federal 7.217/2010). OBS.: Soluções alternativas de tratamento de efluentes somente podem ser aceitas caso não haja rede pública de esgotamento sanitário na proximidade. Caso exista a rede pública de saneamento no entorno do estádio e o mesmo, ainda assim, utilizar soluções alternativas de esgotamento, favor marcar a questão 1.6 como NAT - Não atendida e especificar essa situação nos comentários.		
		Está interligado a rede pública de esgoto.	AT	3
		Possui soluções alternativas de tratamento de efluentes (fossa séptica/sumidouro) que obedecem às normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambientais, de saúde e de recursos hídricos.		
		Possui soluções alternativas de tratamento de efluentes (fossa séptica/sumidouro) que NÃO obedecem às normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambientais, de saúde e de recursos hídricos.		
		Não possui tratamento de efluentes.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
1.7	1	As caixas de passagem e de gordura possuem tampas removíveis para inspeção? (Doc. Ref.: ABNT 8160/1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário).		
		Sim, todas possuem tampas removíveis para inspeção.	AT	1
		Não, pelo menos uma não possui tampas removíveis para inspeção.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
1.8	2	Os banheiros são dotados de sistemas de ventilação e/ou exaustão eficientes para o exterior? (Doc. Ref. NR 24.1.26b - Ministério do Trabalho e Emprego; Código de Obras do Município).		
		Sim, possuem ventilação e/ou exaustão adequada.		
		Não, os sanitários não possuem ventilação ou exaustão adequada.	X	2
		Não aplicável. Não há sanitários.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		

RESULTADO

DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO

Máximo possível

Número de questões da subárea:

Número de questões qualitativas: 08 Atendimento em relação ao total (ART): 7,2% de 11,8%

Atendimento da subárea (AS):

Total de questões atendidas: 5 62,5

Total de questões não atendidas: 0

Total de questões não aplicáveis: 0

Total de questões atendidos com restrição: 3 37,5 %

Quantidade

0 questões

0 questões

0 questões

2. Condições das Instalações Prediais e Circulações e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
2.1	2	As dependências do estádio, como arquibancadas e acessos estão em boas condições de limpeza e conservação? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim. Todas estão limpas e conservadas.	AT	2
		Em parte. Algumas áreas necessitam intervenções. (Especificar no comentário)		
		Não. Todas as dependências apresentam problemas de limpeza e conservação.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
2.2	2	O Estádio possui plano de limpeza e conservação por escrito e está implementado?		
		Sim, o estádio possui plano de limpeza implementado (Consultar o plano).		
		Sim, mas o estádio não está atendendo ao plano de limpeza (Consultar o plano).	AP	2
		Não, o estádio não possui plano de limpeza implementado.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
2.3	0	Qual o agente responsável pela limpeza do estádio?		
		Funcionários do estádio.		
		Empresa terceirizada.		
		Diaristas.		
		Outros. (Especificar nos comentários). Funcionários da Limpeza da Prefeitura e Funcionários do Estádio.		D

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
2.4	0	Qual a frequência em que a limpeza do estádio é realizada?		
		Antes e/ou depois dos dias de jogos (especificar no comentário).		X
		Diariamente.		
		Semanalmente.		
		Mensalmente.		
		Outro. Especificar no comentário.		
		Comentário		
2.5	2	O estádio realiza a coleta dos resíduos sólidos gerados nas suas dependências? (Doc. Ref.: Política Nacional dos Resíduos Sólidos - Lei 12.305/2010).		
		Sim. É realizada a coleta dos resíduos sólidos com periodicidade.	AT	2
		Sim. Mas a coleta dos resíduos sólidos não possui periodicidade.		
		Não, o estádio não realiza a coleta dos resíduos sólidos.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
Comentário: Os resíduos estão incluídos no plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde da secretária de saúde do município.				
2.6	0	Qual o agente responsável pela coleta dos resíduos sólidos no estádio?		
		Sistema de coleta da prefeitura.		
		O estádio possui um sistema próprio de gerenciamento e coleta dos resíduos sólidos. (Apresentar o PGRS implementado)		B
		A coleta dos resíduos sólidos é realizada por Empresa Privada e/ou Cooperativa.		
		Outro. Especificar no comentário.		
		Comentário: Prefeitura/ Sterycicle		
2.7	2	Há coleta seletiva dos resíduos? (Doc. Ref.: Política Nacional dos Resíduos Sólidos - Lei 12.305/2010).		
		Sim, o estádio realiza a coleta seletiva dos resíduos e o encaminha para cooperativas ou para o sistema de coleta seletiva da Prefeitura do Município.		
		Não, o estádio não realiza coleta seletiva dos resíduos.	AP	2
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
Comentário:				

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
2.8	2	Há abrigo de resíduos e equipamentos (caçambas e lixeiras) dimensionados para o acondicionamento correto dos resíduos sólidos gerados nas dependências do estádio e que sejam separados para resíduos orgânicos e inorgânicos? (Doc. Ref.: Portaria CVS Nº 02/2010; Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA). <i>Os abrigos de resíduos devem atender às seguintes especificações: a) prever aberturas para ventilação com área mínima de 1/20 da área do piso; b) ter as aberturas dotadas de telas ou outra forma de proteção contra entrada de vetores; c) dispor de ponto de água para higienização ao final de cada coleta; d) dispor de ralo para captação de água de lavagem, ligado à rede de esgoto; e) ter pisos e paredes revestidos de material liso, resistente e lavável; f) ter fácil acesso aos veículos de coleta e espaço suficiente para operação dos equipamentos.</i>		
		Sim. O local atende às especificações, os equipamentos estão em boas condições e comportam todos os resíduos gerados.		
		Não. Não há locais que atendam às especificações e os equipamentos não existem e/ou não estão em boas condições para o armazenamento dos resíduos gerados.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
		Comentário: Não existe restaurante no estádio		
2.9	1	O estádio possui Plano de Operação, Manutenção e Controle (PMOC) para condicionadores de ar em conformidade ao disposto na Portaria do Ministério da Saúde nº. 3.523 de 28 de agosto de 1998?		
		Sim, o estádio possui um PMOC implementado.		
		Sim, há PMOC mas este não é seguido corretamente. (Especificar no comentário a periodicidade da limpeza).		
		Não. Não existe um PMOC. (Especificar no comentário a periodicidade da limpeza).	NAT	1
		Não se aplica. Não há condicionadores de ar no estádio.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário: Existe apenas condicionador de ar na sala do arbitro e a limpeza não tem regularidade.		

RESULTADO

DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO

Máximo possível

Número de questões da subárea:

2,89% de 8,8%

Número de questões qualitativas:

05 Atendimento em relação ao total (ART): 40,0%

Total de questões atendidas:

Atendimento subárea (AS): 03

Total de questões não atendidas:

2

Total de questões não aplicáveis:

1

Total de questões atendidos com restrição:

2

Quantidade

0 questões

0 questões

3. Instalações e Higiene das Áreas de Venda e Manipulação de Alimentos

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
3.1	2	Os estabelecimentos de venda e/ou manipulação de alimentos do estádio estão em boas condições de limpeza e conservação? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim. Todos estão limpos e conservados.		
		Em parte. Algumas áreas necessitam intervenções. (Especificar no comentário)		
		Não. A maioria dos estabelecimentos apresentam problemas de limpeza e conservação.		
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
3.2	3	O estabelecimento é submetido ao Controle Integrado de Pragas Urbanas (ações que impeçam a atração, o abrigo, o acesso e a proliferação de vetores e pragas urbanas)? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.		
		Sim, mas não há periodicidade.		
		Não.		
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
3.3	3	As caixas de gordura e de esgoto estão localizadas fora da área de preparação e armazenamento de alimentos? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.		
		Não.		
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
		3.4	2	As superfícies do local de manipulação de alimentos como piso, parede e teto são revestidas de material liso, impermeável, lavável e de fácil higienização? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).
Sim, estão em bom estado.				
Sim, mas apresentam rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, bolores e/ou descascamentos.				
Não. O material empregado é inadequado.				
Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP			0
Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)				
Comentário:				

		Comentário:		
Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
3.5	2	Os ralos presentes no interior do estabelecimento de venda e/ou manipulação são sifonados e com tampas escamoteáveis (que permitam fechamento)? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.		
		Não.		
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
3.6	2	A área de preparação de alimentos possui iluminação adequada com luminárias protegidas contra explosão e quedas acidentais? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.		
		Não.		
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
3.7	3	As instalações elétricas estão embutidas ou protegidas por tubulação que permita a higienização do ambiente? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.		
		Não.		
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
3.8	3	Existem lavatórios exclusivos para a higienização das mãos na área de manipulação dos alimentos e que contenham sabonete líquido inodoro e antisséptico, toalhas de papel não reciclado ou outro dispositivo de secagem das mãos e coletor de papel acionados sem contato manual? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.		
		Não.		
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
3.9	3	As áreas de recebimento de dinheiro, cartões e outros são reservados para este fim de maneira que o funcionário que manipula o alimento (embalado ou não) não seja o mesmo que recebe o pagamento pelo produto? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.		
		Não.		
		Não se aplica. Não há venda e manipulação de alimentos no estádio.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
3.10	3	Os alimentos perecíveis são dispostos em local adequado (geladeiras, câmaras frigoríficas, freezers, estufas, vitrines expositoras, etc) para a manutenção de sua qualidade e da segurança alimentar ? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim, os alimentos estão bem armazenados e dispostos em local com temperatura adequada.		
		Não, os alimentos estão armazenados em locais com condições e temperaturas impróprias para o acondicionamento.		
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
3.11	3	O estabelecimento possui equipamentos (freezer, estufa, geladeira, câmara frigorífica, vitrines expositoras, isopor, dentre outros) e utensílios (talheres, copos, pratos) devidamente limpos e higienizados ou descartáveis? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim. Os equipamentos estão em boas condições de limpeza e higiene e utensílios são descartáveis ou devidamente higienizados e corretamente armazenados.		
		Não. Há problemas como rachaduras, trincas, vazamentos, bolores ou outros problemas nos equipamentos e/ ou utensílios que comprometam a qualidade dos alimentos.		
		Não se aplica. Não há móveis e utensílios nas áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
3.12	2	As lixeiras no interior do estabelecimento comportam a utilização de saco plástico e possuem tampa sem acionamento manual? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.		
		Não.		
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		

		Comentário:		
Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
3.13	3	As superfícies dos móveis e utensílios utilizados na preparação, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e/ou exposição à venda de alimentos são de material liso, impermeável, lavável e isentas de rugosidade, frestas e imperfeições que comprometam a higienização? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.		
		Não.		
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
3.14	2	As embalagens, ingredientes e/ou matérias primas armazenados encontram-se sobre bases ou prateleiras de material liso, resistente, impermeável e lavável? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.		
		Não.		
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
3.15	1	Os equipamentos de conservação dos alimentos (refrigeradores, câmaras frigoríficas e congeladores) e os de processamento térmico dos alimentos possuem termômetro (analógico, digital ou a laser) em local visível e em bom funcionamento? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.		
		Não.		
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
3.16	3	Os equipamentos de exposição do alimento preparado possuem barreiras que evitem a contaminação dos alimentos pela proximidade e ação do consumidor? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.		
		Não.		
		Não há alimentos perecíveis no estabelecimento.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		

		Comentário:
--	--	-------------

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
3.17	3	Para áreas de cozinha: O local de produção e/ou armazenamento de alimentos é provido de entradas de ventilação com barreiras que impeçam a entrada de vetores mas permitam a renovação de ar? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.		
		Não.		
		Não se aplica. Não há cozinha.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
3.18	3	Para áreas de cozinha: As portas da área da cozinha são lisas, de fácil higienização, possuindo fechamento eficiente que propicie boa vedação para impedir entrada de vetores e outros animais? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.		
		Não.		
		Não se aplica. Não há cozinha.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
3.19	1	Para locais com cozinha: Há vestiários para uso exclusivo dos manipuladores que contenham bancada, armários, equipamentos de higiene, superfícies laváveis e em boas condições higiênico-sanitárias? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.		
		Sim, mas não estão em boas condições higiênico-sanitárias.		
		Não há vestiários para os manipuladores.		
		Não se aplica. Não há cozinha.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		

RESULTADO

DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO

Número de questões da subárea:	19	Atendimento em relação ao total (ART):	0,0% de 27,9%
Número de questões qualitativas:	0	Atendimento subárea (AS):	0,0%
Total de questões atendidas:	0		
Total de questões não atendidas:	0		
Total de questões não aplicáveis:	19		
Total de questões atendidos com restrição:	0		

Quantidade

0 questões
0 questões
0 questões

4. Produção e Manipulação de Alimentos

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
4.1	3	As matérias-primas como verduras, frutas e legumes passam pelos processos de higienização e desinfecção durante o preparo do alimento? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.		
		Não.		
		Não são manipulados frutas, verduras e legumes no local.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
4.2	3	Os manipuladores de alimentos (agentes envolvidos nas etapas de preparação, embalagem, armazenamento, transporte, recepção, distribuição e venda) são treinados e capacitados de acordo com as normas de Boas Práticas? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.		
		Não.		
		Não se aplica. Não há manipulação de alimentos no estádio.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
4.3	3	Os alimentos previamente preparados mantidos na área de armazenamento, ou aguardando o transporte estão protegidos contra contaminantes e identificados com a designação do produto (fabricante, a data de fabricação, ingredientes e o prazo de validade? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.		
		Não.		
		Não se aplica. Não são manipulados alimentos no local.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
4.4	2	O estabelecimento possui documento referente aos Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), datado e assinado pelo responsável técnico do estabelecimento contendo as instruções sequenciais das operações, o nome, o cargo e função dos responsáveis pelas atividades? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim e está disponível aos funcionários.		
		Sim, mas o POP não está disponível aos funcionários.		
		Não.		
		Não se aplica. Não são preparados alimentos no local.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
4.5	1	Existe no estabelecimento, à disposição dos funcionários do serviço de alimentação, o Manual de Boas Práticas? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.		
		Existe, mas o manual de boas práticas não está disponível aos funcionários.		
		Não.		
		Não se aplica. Não são preparados alimentos no local.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
4.6	2	Existe informações da quantidade e cadastramento dos ambulantes em dias de jogos? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim.	AT	2
		Não.		
		Não há ambulantes no interior do estádio.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		

		Comentário:		
RESULTADO				
DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO				
Número de questões da subárea:	6	Atendimento em relação ao total (ART):	Máximo possível	
Número de questões qualitativas:	0	Atendimento subárea (AS):	1,45% de 8,8%	
Total de questões atendidas:	1		16,67%	
Total de questões não atendidas:	0			
Total de questões não aplicáveis:	5			
Total de questões atendidos com restrição:	0			
Quantidade 0 questões 0 questões 0 questões				
5. Água Potável				
Item	Relevância	De- scrição	Resultado	
			X	Impacto
5.1	0	A água utilizada no estádio é advinda de um sistema público de abastecimento? (Doc. Ref.: Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011).		
		Sim. Anexar comprovante da companhia fornecedora.		
		Sim. Além do sistema público de abastecimento possui outro sistema de fornecimento de água. (Especificar).		B
		Não. É proveniente de abastecimento alternativo (caminhão- pipa; poço artesiano, etc). Anexar o laudo de potabilidade da água e outorga do órgão ambiental.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário: A água utilizada para aguar a grama é proveniente de um poço (água bruta)		
5.2	3	Os reservatórios de água potável como caixas d'água, torres d'água e cisternas estão em boas condições, livres de rachaduras, vazamentos, infiltrações, deslocamentos, possuindo tampa e revestimento que não comprometa a qualidade da água? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA; ABNT/NBR 5626/1998; Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011).		
		Sim. Estão em boas condições.	AT	3
		Não.		
		Não se aplica. Não existem reservatórios de água potável.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
5.3	3	Os reservatórios de água potável são higienizados, no máximo, a cada 6 meses? (Doc. Ref.: ABNT/NBR 5626/1998; Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA; Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011).		
		Sim. E foi apresentado o registro de higienização na validade.	AT	3
		Sim. Mas o registro de higienização está vencido ou não foi apresentado.		
		Não.		
		Não se aplica. Não existem reservatórios de água potável.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
5.4	3	Existe o laudo oficial de potabilidade da água disponibilizada no estádio? (Doc. Ref.: Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011)?		
		Sim, e o laudo foi emitido por empresa certificada.	AT	3
		Sim, mas o laudo não foi emitido por empresa certificada.		
		Não, o laudo não existe e/ou não foi apresentado.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário: Sim, somente da água utilizada para o consume humano.		
5.5	3	É enviado à autoridade de saúde pública os relatórios das análises dos parâmetros mensais, trimestrais e semestrais com informações sobre o controle da qualidade da água, advinda de abastecimento alternativo, conforme o modelo estabelecido pela referida autoridade? (Doc. Ref.: Portaria nº 2.914 / 2011).		
		Sim. E foi apresentado o laudo na validade e os comprovantes de entrega.	AT	3
		Sim. mas o laudo está vencido.		
		Não é realizada a análise.		
		A água utilizada no estádio é advinda apenas do sistema público de abastecimento.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário: Sim, somente da água utilizada para o consume humano.		
5.6	0	Qual a capacidade nominal em litros dos reservatórios (caixas d'água, e cisternas) do estádio? (Doc. Ref.: ABNT NBR 5626/1998).		
		Comentário: 11.000 litros (Consumo humano)		

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
5.7	1	Estão instalados bebedouros de material lavável, providos de água potável, em locais acessíveis, fora das instalações sanitárias, para uso dos frequentadores, na proporção de um para cada 500 pessoas? (Doc. Ref.: Portaria CVS nº 02/2010).		
		Sim. A proporção de bebedouros está sendo atendida e possuem plano de limpeza e manutenção do equipamento com troca regular dos filtros (anexar comprovantes).		
		Sim, os bebedouros possuem plano de limpeza atendido, mas a proporção de bebedouros é insuficiente para atender ao público.		
		Não existem bebedouros e / ou os existentes não atendem a todas as especificações acima.	NAT	1
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário: Existe bebedouro apenas no vestiário. Não há bebedouros para os frequentadores.		

RESULTADO

DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO

Número de questões da subárea:	6			Máximo
Número de questões qualitativas:		Atendimento em relação ao total (ART):	5,8%	d e 8,8%
Total de questões atendidas:	4	Atendimento da subárea (AS):	66,66%	
Total de questões não atendidas:	1			
Total de questões não aplicáveis:	0			
Total de questões atendidos com restrição:	1			
	Quantidade			
	0 questões			
	0 questões			
	0 questões			

6. Saúde

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Im-
6.1	3	O estádio possui instalações de Serviço Médico de Urgência (SMU) e este possui autorização para funcionamento pelo órgão competente? (Doc. Ref.: Resolução-RDC ANVISA nº 189/2003; Guide to Safety at Sports Grounds, 2008; Portaria CVS 02/2010).		
		Sim, o SMU está devidamente autorizado pelo órgão competente.	AT	3
		Sim, mas o SMU não possui autorização de funcionamento.		
		Não se aplica. Não possui SMU.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário: Existe serviço de atendimento médico e ambulância a disposição caso haja necessidade de atendimento hospitalar.		

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
6.2	3	O SMU possui, em sua direção técnica, médico credenciado no Conselho Regional de Medicina correspondente à sua localização e outros profissionais de área de saúde e assistencial, como enfermeiro responsável, técnicos em enfermagem e auxiliares técnicos? (Doc. Ref.: Resolução CFM nº 997/1980; Portaria do Ministério da Saúde nº 2.048/ 2002)		
		Sim, e o médico está credenciado no CRM.	AT	3
		Sim, mas o médico não está credenciado no CRM ou não possui médico.		
		Não se aplica. Não possui SMU.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação).		
		Comentário:		
6.3	2	As instalações do Serviço Médico de Urgência estão em boas condições de limpeza e conservação? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim. Todos estão limpos e conservados.	AT	2
		Em parte. Alguns locais necessitam intervenções. (Especificar no comentário)		
		Não. Todos os locais apresentam problemas de limpeza e conservação.		
		Não se aplica. Não possui SMU.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
6.4	2	As instalações de Serviço Médico de Urgência possuem tamanho compatível com a capacidade do estádio, ou seja, mínimo de 15 m² para até 15.000 torcedores e 25 m² para capacidade superior a 15.000 torcedores, ou tamanho compatível com o documento de avaliação de risco em eventos emitido pelo Corpo de Bombeiros do estado? (Doc. Ref.: Guide to Safety at Sports Grounds,		
		Sim, a instalação está em conformidade.	AT	2
		Não está em conformidade.		
		Não se aplica. Não possui SMU.		
		Comentário: O Estádio tem uma capacidade de torcedores menor que quinze mil.		
6.5	3	Caso o estádio tenha capacidade de público superior a 40.000 pessoas, existem no mínimo duas salas de atendimento médico ou mais que atendam aos diversos setores? (Doc. Ref.: Portaria CVS Nº 02/2010).		
		Sim, as instalações atendem completamente.		
		Não, há apenas um SMU.		
		Não se aplica, estádio menor que 40.000 pessoas.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
6.6	3	As instalações de Serviço Médico de Urgência possuem ventilação e iluminação adequadas, incluindo luzes de emergência, bancadas com pia de aço inox para lavagem das mãos, bebedouros, banheiros e acesso ao telefone? (Doc. Ref.: Guide to Safety at Sports Grounds, 2008).		
		Sim, as instalações possuem todos os itens citados.		
		Não, possuem apenas alguns itens citados (especificar no comentário quais faltam).	NAT	3
		Não se aplica. Não possui SMU.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário: Falta telefone fixo e luzes de emergência		
6.7	3	As instalações de Serviço Médico de Urgência possuem sinalização visível e são acessíveis aos torcedores e jogadores? (Doc. Ref.: Portaria CVS nº 02/2010; Guide to Safety at Sports Grounds, 2008)		
		Sim. Todos tem acesso e o local de atendimento possui sinalização visível.	AT	3
		Não. O SMU não possui sinalização visível e/ou não é acessível (especificar).		
		Não se aplica. Não possui SMU.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
6.8	2	O armário para o armazenamento de medicamentos de uso controlado presente no SMU está fechado e limpo? (Doc. Ref.: Guide to Safety at Sports Grounds, 2008)		
		Sim.	AT	2
		Não.		
		Não se aplica. Não possui SMU e/ou medicamentos no local.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
6.9	3	O SMU possui uma entrada, com acesso coberto para ambulâncias, portas amplas para fluxo ágil de pacientes em macas? (Doc. Ref.: Portaria do Ministério da Saúde nº 2.048/ 2002).		
		Sim, o SMU possui as especificações preconizadas.		
		Não. Não atendem aos requisitos ou não há estrutura complementar à ambulância.	X	3
		Não se aplica. Não possui SMU.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
6.10	3	O SMU elaborou e implementou o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) e o mesmo está disponível para consulta das autoridades sanitárias e ambientais? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 306/2004 da ANVISA; Resolução CONAMA nº 358/2005).		
		Sim, o SMU possui PGRSS.	AT	1
		Não possui PGRSS implementado.		
		Não se aplica. Não possui SMU.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
6.11	3	O gerenciamento dos resíduos de saúde é realizado por um profissional de nível superior, habilitado pelo seu conselho de classe, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), certificado de responsabilidade técnica ou documento similar? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 306/2004 da ANVISA; Resolução CONAMA nº 358/2005; Portaria CVS nº 02/2010). *O responsável pelo GRSS deve ser o representante legal do SMU.		
		Sim, é realizado pelo representante do SMU e este é profissional de nível superior e habilitado pelo seu conselho de classe.	AT	1
		Sim, é realizado pelo representante do SMU - profissional de nível superior - mas este não apresentou a ART ou documento similar.		
		Não é realizado por profissional habilitado e / ou não é o representante legal do SMU.		
		Não se aplica. Não há geração de resíduos de saúde.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
6.12	3	Existem e estão identificados os coletores específicos para o resíduo biológico com saco plástico branco leitoso e os coletores rígidos para o perfurante (de acordo com ABNT NBR 9190)? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 306/2004 da ANVISA; Resolução CONAMA nº 358/2005)		
		Sim, o SMU possui os coletores específicos.	AT	1
		Sim, os coletores existem, mas não estão devidamente identificados.		
		Não possui coletores.		
		Não se aplica. Não há geração de resíduos biológicos e/ou perfurocortantes.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
6.13	3	Os resíduos de serviços de saúde são dispostos em recipientes armazenados em um depósito temporário de resíduos (DTR) dotado de piso e paredes de superfícies lisas e laváveis? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 306/2004 da ANVISA; Resolução CONAMA nº 358/2005; NR 32/2005).		
		Sim, os resíduos estão armazenados em conformidade.	AT	1
		Não, alguns quesitos não constam. (Especificar quais nos comentários).		
		Não atendem.		
		Não se aplica. Não há geração de resíduos de serviços de saúde.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário: Como a quantidade do lixo é muito pequena e a frequência da coleta é de a cada 15(quinze)dias, não tem deposito temporário.		

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
6.14	3	A retirada dos resíduos de serviços de saúde está sendo realizada por empresa devidamente licenciada ou credenciada no órgão competente? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 306/2004 da ANVISA; Resolução CONAMA nº 358/2005).		
		Sim, e a licença foi apresentada.	AT	1
		Sim, mas não há comprovante da licença.		
		Não há contrato com empresa terceirizada e/ou a empresa não possui licença.		
		Não se aplica. Não há geração de resíduos de serviços de saúde.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário: Existe contrato do município com uma empresa terceirizada que recolhe o lixo .		
6.15	3	O estádio possui contrato com empresa prestadora do Serviço Médico de Urgência que possua definição das responsabilidades entre as partes, além de cópia da licença de funcionamento da empresa contratada, expedida pelo órgão competente? (Doc. Ref.: ; Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010; Portaria MS nº 2.048/2002).		
		Sim, e a empresa está registrada conforme portaria.		
		Sim, mas a empresa não está registrada conforme portaria.		
		Não possui contrato.	X	3
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário: Possui termo de parceria Celebrado entre Salgueiro Atlético Clube e a Dra. Denise Soares Ribeiro de Barros.		
6.16	3	Existe o mínimo de duas ambulâncias UTI de suporte avançado (tipo D) para público de até 20.000, e acima disto, uma para cada 10.000 torcedores, estando estas contempladas em contrato ou ofício do fornecedor de serviço médico de urgência ou quantidade que satisfaça a avaliação de risco em eventos emitido pelo Corpo de Bombeiros do estado? (Doc. Ref.: ABNT/ NBR 14.561/2000; ; Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010)		
		Sim.		
		Não, a quantidade disponibilizada não atende à portaria		
		Não possui contrato.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		0
		Comentário: Existe uma ambulância não UTI, que esta a disponível para encaminhar ao Hospital Regional de Salgueiro onde temos ambulância UTI.		

RESULTADO

DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO

Número de questões da subárea:	16	Atendimento em relação ao total (ART):	18,8%	de	Máximo possível 23,5%
Número de questões qualitativas:	0	Atendimento da subárea (AS):	68,75%		
Total de questões atendidas:	11				
Total de questões não atendidas:	3				
Total de questões não aplicáveis:	1				
Total de questões atendidos com restrição:	1				

Quantidade

0 questões

0 questões

0 questões

7. Vestiários

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
7.1	2	Há pelo menos dois vestiários exclusivos para atletas?		
		Sim.	AT	1
		Não. Há apenas um vestiário.		
		Não há vestiários para atletas.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
7.2	2	Os vestiários exclusivos para atletas têm, pelo menos, 10 chuveiros, 5 lavatórios e 3 vasos sanitários que permitam atender atletas do gênero masculino e feminino? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim.		
		Não. (Especificar a quantidade).	NAT	2
		Não se aplica, pois não há vestiários para atletas.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário Não atende ao sexo feminino.		

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
7.3	2	Os vestiários exclusivos para atletas estão em boas condições de higiene? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim.		
		Sim, mas necessitam de algumas intervenções.	AP	2
		Não. Estão em condições precárias de higiene.		
		Não se aplica, pois não há vestiários para atletas.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
7.4	1	Existem vestiários exclusivos para a equipe técnica? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim. Apresentam, pelo menos, 2 vestiários para a equipe técnica (1 para o time visitante e 1 para o time residente).		
		Não. Não possui vestiário exclusivo para equipe técnica.	NAT	1
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
7.5	2	Os vestiários exclusivos para equipe técnica estão em boas condições de higiene? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim, estão em boas condições de higiene.		
		Não. Estão em condições precárias.		
		Não há vestiários exclusivo para equipe técnica.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
7.6	2	Os vestiários para árbitros são divididos por gênero (feminino e masculino)? (Doc. Ref.: (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim.		
		Não. Há vestiário apenas para um gênero.	AP	2
		Não há vestiários exclusivo para árbitros.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
7.7	2	Os vestiários exclusivos para árbitros estão em boas condições de higiene? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim. Todos estão em boas condições de higiene.	AT	1
		Em parte. Alguns apresentam condições insatisfatórias de higiene. (Especificar no comentário quantos e quais apresentam-se em condições insatisfatórias).		
		Não. Estão todos em condições precárias.		
		Não se aplica. Não há vestiários exclusivo para árbitros.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		
7.8	1	Nos vestiários e banheiros dos atletas, equipe técnica, árbitros e forças de serviço, os pisos, tetos e paredes são de material liso, resistente, impermeável e de fácil limpeza? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim.	AT	1
		Não. Há problemas com o material empregado nas superfícies. (Especificar no comentário quantos e quais apresentam-se em condições insatisfatórias).		
		Não se aplica. Não há vestiários e banheiros para árbitros e/ou atletas.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário: Sim, Mas não possui vestiários explosíveis para equipe técnica e forças de serviços.		
7.9	1	Os equipamentos e móveis encontrados nos vestiários dos atletas, equipe técnica e árbitros são de material resistente, liso, impermeável e de fácil limpeza? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim.		
		Sim. Mas apresentam mal estado de conservação e/ou limpeza.	AP	2
		Não. Os equipamentos utilizados não são adequados.		
		Não se aplica. Não há móveis e equipamentos.		
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		
		Comentário:		

RESULTADO

DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO

					Máximo
Número de questões da subárea:	9	Atendimento em relação ao total (ART):	4,35%	de	13,2%
Número de questões qualitativas:		Atendimento subárea (AS):	33,3%		
Total de questões atendidas:	3				
Total de questões não atendidas:	2				
Total de questões não aplicáveis:	1				
Total de questões atendidos com restrição:	3				
Quantidade					
0 questões					
0 questões					
0 questões					

DIAGNÓSTICO E PARECER

Quadro Síntese das não conformidades encontradas

Restrição:

- Substituição da bancada dos filtros, aparelho de geláguas de mesa e armários de frutas;
- Substituições e consertos de portas, cadeiras e bancadas das cabines de impressas.

Providências:.

Prazo: 30 dias

CONCLUSÃO

☐

Aprovado

☒

Aprovado com Restrições

☐


Reprovado

OBSERVAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Data de Emissão do Laudo: **29, novembro de 2019**

Prazo de Validade do Laudo: **29, novembro de 2020**

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS


Amâncio da Cruz Filgueira
Fiscal Sanitário – mat. 234.767-9 – APEVISA


Maria Auxiliadora de Sá Magalhães
Fiscal Sanitário – mat. 235.063-7 – APEVISA


José Soares Filho
Aux. Sanitário – mat. 224.310-5 - APEVISA

