LAUDO DE SEGURANÇA

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do Estádio: ESTÁDIO MUNICIPAL CORNÉLIO BARROS	
Apelido do Estádio: SALGUEIRÃO	
Endereço Completo do Estádio: AV. AURORA CARVALHO ROSA, S/Nº CENTRO	
Cidade: SALGUEIRO	CEP: 56900-000
Estado: PERNAMBUCO	
Site: www.salgueiroac.com.br	Telefone: (87) 3871-1866
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	
E-mail: esportes@salgueiro.pe.gov.br	Telefone: (87) 3871-1866
Gestor do Estádio: JOSÉ LUCAS DE BARROS	
E-mail: esportes@salgueiro.pe.gov.br	Telefone: (87) 3871-1866
Qualificação Profissional do Responsável: ADMINISTRADOR DO ESTÁDIO	
Clube Responsável pelo Uso: SALGUEIRO ATLÉTICO CLUBE	
E-mail: salgueiro.00045@cbf.com.br	Telefone: (87) 99101-2740
Site: salgueiroac.com.br	

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: JOSÉ GUILHERME DA LUZ ALENCAR FERREIRA
E-mail: salgueiro.00045pe@cbf.com.br
CPF: 445.854.971-04
Função no Estádio: Presidente Executivo

3. DATA E HORA DA VISTORIA

Data: 03 de setembro de 2020	Hora: 15h00

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

Para caracterização do estádio é necessário que seja descrito seu histórico recente de conflitos entre torcidas, as medidas atualizadas para a contenção da violência e suas principais características físicas, positivas e negativas, que influenciam na segurança dos usuários.

O Referido estádio tem data de inauguração de 1972, e mesmo com o tempo sua estrutura está conservada, contudo a pontos que necessitam de ajustes para adequação da legislação vigente, sendo elencados neste laudo, bem como, não há relatos de conflito entre torcidas.

Os acessos de entrada das torcidas adversárias são distintos, existindo ainda barreira de divisão de setor entre torcidas local e visitantes.

5. CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO

A elaboração do Laudo de Segurança parte da verificação da aderência da situação, identificada *in loco* com as leis e normas vigentes. A metodologia aplicada consiste na análise da documentação exigida nas regulamentações que regem o

funcionamento dos estádios de futebol, e a aplicação do Instrumento de Verificação de Segurança. Aplicado o instrumento, elabora-se um diagnóstico e emite-se um parecer.

1) **Arcabouço Legal**

As diretrizes gerais da elaboração do laudo estão fundamentadas nas determinações da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003 - Estatuto do Torcedor com alterações da Lei 12.299/2010 e no Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009 que regulamenta o art. 23 do Estatuto do Torcedor e exige o estabelecimento de requisitos mínimos para a realização de a área de segurança a serem definidos por meio de portaria ministerial.

2) **Análise da Documentação**

De modo a auxiliar o preenchimento do instrumento de verificação, os documentos listados a seguir devem ser apresentados pelos gestores e/ou administradores dos Estádios e avaliados através do preenchimento da tabela abaixo, antes de se proceder a vistoria.

Os documentos estão classificados sobre dois critérios:

a) Documentos de caráter auxiliar: aqueles que amparam a inspeção;

b) Documentos de caráter restritivo: aqueles que na falta de sua apresentação podem inviabilizar a emissão do laudo.

DOCUMENTO	APRESENTADO	DENTRO DA VALIDADE	CARÁTER DA DOCUMENTAÇÃO
Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento que conste informação sobre a capacidade máxima do Estádio	*SIM (x)* *NÃO ( )*	*SIM (x)* *NÃO ( )*	*MANDATÓRIO*
Nome: HUGO LEONARDO GONÇALVES ARRUDA			
Patente: CAPITÃO			
Cargo: VISTORIADOR			
Plano de Segurança do Estádio	*SIM (X)* *NÃO ( )*	*SIM (X)* *NÃO ( )*	*AUXILIAR*
03 (três) Últimos Planos de Ação Elaborados	*SIM (X)* *NÃO ( )*	*SIM (X)* *NÃO ( )*	*MANDATÓRIO*
03 (três) Últimas Apólices de Seguro Obrigatório	*SIM ( )* *NÃO (X)*	*SIM ( )* *NÃO ( )*	*AUXILIAR*
Contrato da utilização de profissionais orientadores de público para cada evento esportivo, como previsto no Inc. III do art. 14 do Estatuto do Torcedor, na proporção mínima de 01 (um) profissional para cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores	*SIM ( )* *NÃO (X)*	*SIM ( )* *NÃO ( )*	*AUXILIAR*
Documento comprobatório do vínculo do Gerente de Segurança e seu *Curriculum Vitae*, bem como os diplomas comprobatórios dos cursos específicos na área de Segurança de Estádio	*SIM ( )* *NÃO (X)*	*SIM ( )* *NÃO ( )*	*MANDATÓRIO*

Considerações relevantes sobre os documentos:

Foram apresentados os seguintes documentos: 1. Atestado de Vistoria e Regularidade do CBMPE; 2. Alvará de Localização e Funcionamento; 3. 03 (três) últimos Planos de Ação; 4. Plano de Segurança do Estádio, 5. Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico do CBMPE.

3) **Guia de Utilização do Instrumento de Verificação de Segurança**

A metodologia utilizada para obtenção dos dados e confecção dos laudos se caracteriza pela inspeção do estádio, sob o ponto de vista da garantia da ordem pública, com a identificação de planos, procedimentos, ambientes e equipamentos que objetivam prevenir as ocorrências de violência, assim como pretende ampliar a sensação de segurança dos usuários no interior e no entorno do estádio.

Tal metodologia exige da administração do estádio a apresentação da documentação prevista em lei. Conferida a documentação, o vistoriador deve proceder à visitação das instalações físicas do estádio em suas áreas internas e externas, observando todos os quesitos constantes no instrumento de coleta de dados.

Após a coleta de dados, o vistoriador deverá confrontar os quesitos levantados com as condições às quais foram previstas e sugerira a reprovação, aprovação com restrições ou à aprovação do estádio, esclarecendo que o instrumento respeita a capacidade de julgamento do vistoriador, ratificando a ciência de que qualquer sinistro advindo de problemas de possível identificação na vistoria poderá acarretar responsabilização civil e/ou criminal.

O instrumento de verificação de segurança se constitui de um questionário de perguntas fechadas sobre as condições do planejamento da segurança dos usuários do estádio, do sistema para controle de acesso de pessoas e objetos, da central de comando e controle/monitoramento, da infraestrutura para a segurança do usuário do estádio e demais usuários e dos espaços para atuação de órgãos de segurança e afins.

No instrumento existem questões qualitativas e quantitativas. As questões que sugerem a reprovação ou restrição do funcionamento do estádio baseiam-se nos requisitos mínimos obrigatórios e as demais questões possuem caráter meramente informativo para subsidiar as autoridades envolvidas no processo decisório de liberação do estádio de acordo com a importância dos campeonatos de futebol.

A vistoria deve ter caráter visual, sem realização de medição, em todos os quesitos referentes às instalações físicas. Existe apenas um questionamento direcionado ao representante da polícia militar, que se refere à existência de tropa especializada para atuação em estádios. Todos os demais requisitos devem ter suas respostas suportadas por uma verificação documental.

A coleta de dados está organizada em cinco temas-alvo, a saber:

a) PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO;
b) SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS;
c) CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE e SISTEMA DE MONITORAMENTO;
d) INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO E DEMAIS USUÁRIOS;
e) ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E

AFINS.

Tais temas-alvo possibilitam, à sua vez, a saída de três tipos de conclusões específicas, da seguinte forma:

a) No tema PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO, são verificados quesitos que possuem a função de identificar o nível de maturidade do planejamento elaborado em função das atividades do estádio vistoriado. Possíveis conclusões:

- POSSUI CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE PLANEJAMENTO;
- POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS DE PLANEJAMENTO;
- NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE PLANEJAMENTO.

b) No tema SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS, são verificados quesitos que fornecem dados sobre o grau vulnerabilidade dos acessos do estádio. Possíveis conclusões:

- POSSUI CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE CONTROLE DE ACESSOS;
- POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS DE CONTROLE DE ACESSOS;
- NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE CONTROLE DE ACESSOS.

c) No tema CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE e SISTEMA DE MONITORAMENTO, são identificadas, além da existência no estádio de cada quesito, as condições de funcionamento destes. Também é aferida a capacidade de cobertura das câmeras de monitoramento nas áreas internas e externas do estádio. Possíveis conclusões:

- POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO;
- POSSUI CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE MONITORAMENTO e ATENDIMENTO;
- NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO.

d) No tema INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO E DEMAIS USUÁRIOS, são verificados quesitos relativos à existência e condições das estruturas físicas que garantam a permanência segura do usuário no estádio. Possíveis conclusões:

- POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS DE INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO;
- POSSUI CONDIÇÕES PRECÁRIAS INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO;
- NÃO POSSUI CONDIÇÕES INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO.

e) No tema ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS, são verificados quesitos que informam sobre a existência e condições dos ambientes que servirão de base para acomodação de órgão de segurança nos estádios (polícia Militar, polícia Civil e ouvidoria). Possíveis conclusões:

- POSSUI ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS;
- POSSUI ESPAÇOS PRECÁRIOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS;
- NÃO POSSUI ESPAÇOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS.

Ao final do instrumento, é reservado um espaço para que o vistoriador possa apresentar uma conclusão sobre os quesitos verificados e consignar seu parecer sobre a

reprovação, aprovação com restrição ou aprovação do estádio, informando o prazo de validade do laudo e data da realização da vistoria. No caso de aprovação com restrição deve também ser apresentadas quais as não conformidades, as ações necessárias e os respectivos prazos à sua adequação. O laudo deve ser assinado pelos vistoriadores e pela autoridade competente responsável.

Condições que são consideradas como sensíveis e é recomendada a **reprovação** do Estádio:

a) O Estádio deve possuir uma entrada privativa para árbitros e atletas, evitando contato entre os protagonistas do espetáculo e a massa de torcedores. Caso contrário, poderá ser REPROVADO.

b) O Estádio deve possuir barreiras físicas que separem os torcedores do campo (alambrado, grades, fosso, etc.). Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.

c) O Estádio deve possuir uma área especifica, separada por barreira física, previamente designada para abrigar a torcida visitante com banheiros, lanchonete (ou ambulantes), bilheteria própria e acesso independente que evite o encontro com as torcidas locais e ofereça segurança que dispense o emprego massivo de força policial. Caso contrário, o Estádio poderá ser REPROVADO.

d) O Estádio deve possuir proteção nas áreas reservadas aos atletas suplentes (banco de reservas). Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.

e) O Estádio deve possuir um documento oficial válido, emitido pelo Corpo de Bombeiros Estadual, atestando a capacidade do estádio. Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.

f) O Estádio que possuir qualquer tipo de material ao alcance dos torcedores (materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores - restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria soltantes, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes, metálicas, madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, dentre outros) poderá ser REPROVADO.

g) O Estádio que não possuir catracas em perfeito funcionamento, que permitam controlar o número de acessos ao interior do mesmo, poderá ser REPROVADO. Caso as catracas sejam removíveis ou contratadas apenas no dia do evento esportivo, a aprovação do laudo poderá ficar condicionada à vistoria *in loco* a ser realizada em cada evento, onde o Comandante do Policiamento deverá se assegurar que existe a proporção de, no mínimo, 1 (uma) catraca para cada 660 torcedores e que todas as catracas estão aferidas para o controle do acesso. Caso contrário, o responsável pelo evento deverá solucionar o problema em até 5 (cinco) horas de antecedência ao início do evento, podendo o Comandante do Policiamento limitar a venda de ingressos ao número máximo de torcedores dentro da proporção exigida.

h) O Estádio deve possuir estrutura que permita o acesso rápido da ambulância ao campo. Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.

i) Os acessos a marquises, torres de energia, caixas d'água e outros pontos estratégicos devem estar protegidos. Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.

Condições em que se recomenda a **aprovação com restrições** do estádio, sendo obrigatório o esclarecimento das não conformidades, medidas cabíveis que deverão ser adotadas e o estabelecimento de prazos para resolução das pendências:

a) O estádio deve possuir um plano de segurança anual que regule as ações

preventivas e de segurança, no âmbito do estádio e seu entorno imediato. Caso não possua, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO, com o estabelecimento de um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.

b) O Estádio deve possuir um Gerente de Segurança. Na sua inexistência, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para regularização da pendência. O referido profissional deve ser avaliado por meio da apresentação do currículo resumido que deverá ser anexado ao Laudo de Segurança. Caso o profissional não possua cursos relacionados à área de segurança, experiência profissional e/ou possua qualquer impedimento legal para exercer a atividade, deverá buscar cumprir os requisitos ou ser substituído no prazo de 60 (sessenta) dias.

c) O estádio que não possuir Central de Comando, equipada com um sistema ininterrupto de som para comunicação em caso de pânico, e Central de Monitoramento, para operações de segurança e emergência, pode ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.

d) O estádio que possuir Central de Comando que não se localize em local estratégico, com ampla visão do público e do público para a central, deve ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte) dias para regularização da pendência.

e) O estádio que não possuir sistema de monitoramento por câmeras que garanta monitorar as arquibancadas, as roletas de acesso, as áreas de circulação, os acessos aos banheiros, as áreas de lanchonetes e o entorno imediato do estádio deve ter sua capacidade restringida a 10.000 (dez mil) torcedores, como previsto nos art. 18 e art. 25 do Estatuto do Torcedor. Caso as imagens geradas pelo equipamento empregado não sejam de boa qualidade, não possibilitando a identificação de pessoas e a impressão de imagens, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO, sendo dado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para regularização, ou pode-se manter a limitação de público indefinidamente.

f) O estádio deve possuir barreiras físicas que separem os diferentes setores do estádio (tribuna e arquibancada comum, por exemplo). Caso, contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da falta.

g) Não devem existir pontos vulneráveis no entorno do estádio que possibilitem o acesso de pessoas e objetos não permitidos. Caso, contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.

h) O Estádio deve possuir uma sala para servir de Posto Policial com espaço para detenções provisórias, vistorias e triagens de suspeitos. Caso contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da falta.

i) Os locais reservados a torcedores sentados deverão ser numerados. Caso contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.

j) Os documentos comprobatórios da contratação de profissionais orientadores de público para cada evento esportivo, como previsto no Inc. III do art. 14 do Estatuto do Torcedor. O plano de emprego dos profissionais a serem utilizados deve ser aprovado pela Polícia Militar a cada evento esportivo realizado. Caso contrário, o estádio poderá ser

APROVADO COM RESTRIÇÃO.

Condições recomenda-se em que o estádio deverá ser aprovado:

Não sendo encontrado nenhum dos impedimentos expostos ou outro qualquer que o vistoriado julgue digno de nota e medidas cabíveis, o estádio será considerado **aprovado.**

4) **Instrumento de Verificação de Segurança**

1. PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO TORCEDOR		
1.1. A Polícia Militar possui Unidade Policial treinada e especializada em eventos em Praças Desportivas?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: O BPChoque, os BIESp e os GATI(s) das unidades de área possuem o referido treinamento		
1.2. A Polícia Civil possui divisão especializada para atendimento das demandas relacionadas ao futebol?	**SIM**	**NÃO**
		X
Observações:		
1.3. O Estádio possui um responsável pela Segurança (Gerente de Segurança de Estádio)?	**SIM**	**NÃO**
		X
Observações: Possui um administrador de segurança, e segundo informações do Presidente, são contratados seguranças temporários de acordo com os jogos.		
1.3.1. Qual a sua qualificação profissional para exercício da função?		
Não apresentado		
1.3.2. Este profissional possui curso específico focado em segurança de estádios?	**SIM**	**NÃO**
		X
Observações:		
1.4. Existem profissionais civis (Monitores / Orientadores / *Stewards*) capacitados para auxílio dos torcedores em situações diversas em dias de jogos (informações, controle de pânico, primeiros socorros, mediação de pequenos conflitos, resolução de delitos, operação de dispositivos de emergência)?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: Existem Bombeiros Civis, Guardas Municipais e Segurança Privada.		
1.4.1. Quantos? (Considerando a capacidade máxima do Estádio)		
14 (quatorze) no mínimo		
1.4.2. Proporção entre o número de Agentes e o número de torcedores deve ser de, no mínimo, 1 agente para cada 250 torcedores.		
Resultado (poderá ser automático ou calculado manualmente):	1x869	
1.5. É contratado o seguro obrigatório para o torcedor?	**SIM**	**NÃO**
	X	

Observações: Segundo o administrador tal seguro fica a cargo da FPF		
Não foi apresentado		
1.6. O estádio possui recurso próprio para registro de casos de violência ou para a denúncia destes?	**SIM**	**NÃO**
		X
Observações: Possui capacidade de público inferior ao prescrito na legislação em vigor		
1.7. O Gerente de Segurança do Estádio monitora os casos de violência ocorridos no interior e nas imediações do estádio que foram registrados em Órgão Policial da circunscrição?	**SIM**	**NÃO**
		X
Observações: Não existe Gerente e sim administrador		
1.7.1. Indicar em quantidade de ocorrências os seguintes fatos registrados na última temporada (de Janeiro a Dezembro do ano Anterior): Tumultos entre Torcidas (Brigas e agressões) Situações de Crise (explosões, incêndios, desmoronamento e desastres) Lesão Corporal por acidentes Lesão Corporal por Acidentes Crimes Violentos Letais e Intencionais (Homicídios e Latrocínio) Crimes Violentos Contra o Patrimônio (Roubos) Crimes Não Violentos Contra o Patrimônio (Furtos).	**SIM**	**NÃO**
		X
Observações: Não há arquivos de registro no estádio		
1.8. O estádio possui plano de segurança? (Plano permanente norteador de ações preventivas e mitigadoras de segurança).	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: Anexo		
(Se sim, obrigatório anexar)		
1.9. É elaborado um Plano de Ação específico para cada evento?	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: Anexo		
(Se sim, anexar cópia dos 3 últimos)		
1.10. O Plano de Ação elaborado é divulgado para o público?	**SIM**	**NÃO**
	X	
1.10.1. No site da Federação?	X	
1.10.2. Encaminhado para as torcidas?		X
1.10.3. Em jornais de grande circulação?		X
1.10.4. No site do Clube com mando de Jogo?		X
1.10.5. No site de ambos os Clubes?		X
1.10.6. Disponibilizado no espaço do SAT (Serviço de Atendimento ao Torcedor) do Estádio?	X	
Observações:		
1.11. Qual a capacidade máxima no documento expedido pelo Corpo de Bombeiros? Anexar foto do documento comprobatório.	**SIM**	**NÃO**
	X	
Observações: 12.170 pessoas sentadas		
1.11.1. Qual a capacidade máxima recomendada pela Polícia Militar?		

5.000 pessoas			
1.12. A relação entre a lotação máxima por acessos e as catracas ocorre da seguinte forma:			
Portões	**Lotação do Setor**	**Catracas**	**Proporção**
01	1.000	04	1x250
Portões	**Lotação do Setor**	**Catracas**	**Proporção**
02	5.000	04	1x1.250
Portões	**Lotação do Setor**	**Catracas**	**Proporção**
03	3.500	02	1x1.750
Portões	**Lotação do Setor**	**Catracas**	**Proporção**
04	500	02	1x250
Total de Portões	**Lotação Total**	**Total de Catracas**	**Proporção Final**
04	10.000	12	12x833
No caso de catracas alugadas, deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.			
Observações:			

Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torcedor:	
Atendido?	
Atendido com Restrições?	x
Não Atendido?	

2. SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS		
2.1. O estádio utiliza catracas para controle de acessos de torcedores?	**SIM**	**NÃO**
	x	
2.1.1. Elas são:	**SIM**	**NÃO**
2.1.1.1. Simples?	x	
2.1.1.2. Eletrônicas?		x
2.1.1.3. Removíveis?	x	
2.1.1.4. Próprias?	x	
2.1.1.5. As catracas são regularmente aferidas e permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?	x	
Observações: É também contabilizado por meio do código digital dos Ingressos.		
2.2. Existem entradas distintas para torcidas?	**SIM**	**NÃO**
	x	
Observações:		
2.3. O Estádio possui acesso restrito para chegada dos árbitros?	**SIM**	**NÃO**
	x	
Observações:		
2.4. O vestiário dos árbitros está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	**SIM**	**NÃO**
	x	
Observações:		

2.5. O Estádio possui acesso seguro para chegada das equipes local e visitante?	SIM	NÃO
	X	
Observações:		

2.6. O vestiário das equipes está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	SIM	NÃO
	X	
Observações:		

2.7. O Estádio possui acesso restrito para chegada de autoridades, imprensa e personalidades VIP?	SIM	NÃO
	X	
Observações:		

2.8. O acesso das equipes e da arbitragem ao campo é seguro?	SIM	NÃO
	X	
2.8.1. Proteção fixa (túnel, muro...)	X	
2.8.2. Proteção móvel (tubo em pvc...)		X
Observações:		

2.9. O local para permanência dos atletas (Banco de Reservas), comissão técnica e dos árbitros durante o evento é seguro?	SIM	NÃO
	X	
Observações (Caso não seja, obrigatoriamente indicar porque não é seguro):		

2.10. Possui mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?	SIM	NÃO
	X	
2.10.1. Revista manual?	X	
2.10.2. Detector de metais fixo?		X
2.10.3. Detector de metais portátil?		X
2.10.4. Raio X?		X
2.10.5. Reconhecimento facial?		X
2.10.6. Relação nominal dos vetados?	X	
Observações: Item 2.10.6 – Conforme relação fornecida pela FPF.		

2.11. As vias de acesso ao estádio permitem que os órgãos de segurança as utilizem em dias de evento para a realização de linhas de vistorias e balizamento (utilização de gradis) adequado?	SIM	NÃO
	X	

Observações: Pátio externo na bilheteria principal do estádio que é utilizada como estacionamento dos órgãos de segurança (PM, CBMPE) em dias de jogos, o local é isolado, permitindo assim a realização de vistorias e balizamento.



2.12. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso de torcedores sem o bilhete?	SIM	NÃO
	x	

Observações: Casas nas proximidades da arquibancada



2.13. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)?	SIM	PAR	NÃO
	x		

Observações: Murada baixa de casas que ficam próximo a arquibancada



Conclusão quanto às condições de acesso de pessoas ou objetos não autorizados:	
Atendido?	
Atendido com Restrições?	x
Não Atendido?	

3. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE / MONITORAMENTO		
3.1. O Estádio possui Central Técnica de Informações / Central de Comando e Controle?	**SIM**	**NÃO**
		x
Observações:		

3.1.1. A Central de Comando está instalada em posição estratégica, com ampla visibilidade, tanto da Central para o público quanto do público para a Central?	**SIM**	**PAR**	**NÃO**
			x
Observações: Não existe central de Comando			
(Se não ou parcial, anexar fotos)			

3.2. Possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?	**SIM**	**NÃO**
		X
3.2.1. Baixa resolução?		X
3.2.2. Alta resolução?		X
3.2.3. Grava e arquiva as imagens?		X
3.2.4. Possibilita impressão de fotos?		X
3.2.5. Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros?		X
3.2.6. Possibilita reconhecimento facial?		X
3.2.7. Possui sistema de som integrado à central de monitoramento?		X
3.2.8. Possui sistema de telão integrado à central de monitoramento?		X
3.2.9. Possui sistema de internet e telefone?		X
3.2.10. Possui câmera móvel com capacidade de aproximação de imagem de toda a arquibancada?		X
3.2.11. Monitora os setores da torcida visitante e local?		X
3.2.12. Monitora a área do evento (campo)?		X
3.2.13. Monitoras os acessos aos sanitários?		X
3.2.14. Monitora o acesso ao vestiário do time mandante?		X
3.2.15. Monitora o acesso ao vestiário do time visitante?		X
3.2.16. Monitora a área de estacionamento para os torcedores?		X
3.2.17. Monitora os locais de controle de catracas (abrangendo a perspectiva da parte interna e externa do Estádio)?		X
3.2.18. Monitora os locais de venda de lanches e bebidas		X
3.2.19. Monitora o perímetro interno de acesso dos torcedores		X
3.2.20. Monitora o perímetro do entorno imediato (parte externa do Estádio)		X
Detalhar as especificações das câmeras e suas localizações:		
(Anexar fotos)		

Conclusão quanto à existência e condições da Central de Comando e Controle e o Sistema de Monitoramento:

Atendido?	
Atendido com Restrições?	
Não Atendido?	X

4. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO TORCEDOR E DEMAIS USUÁRIOS			
4.1. Os assentos são numerados?	**SIM**	**PAR**	**NÃO**
			X
Observações: Não há numeração nas arquibancadas			
4.1.1. Se parcialmente informar o percentual:		**SIM**	**NÃO**
			X
Observações:			





4.2. O estádio possui estacionamento interno?	**SIM**	**NÃO**
		X
4.2.1. Para carros de torcedores?		X
4.2.2. Para carros de PARTE dos sócios?		X
4.2.3. Para ônibus de torcidas?		X
4.2.4. Com espaço reservado para os árbitros?		X
4.2.5. Com espaço reservado para veículos de membros da equipe local?		X
4.2.6. Com espaço reservado para veículos da equipe visitante?		X
4.2.7. Com espaço reservado para autoridades?		X
4.2.8. Com espaço reservado para imprensa?		X
4.2.9. Com espaço reservado para serviços de emergências e segurança?		X

4.3. A área do campo é protegida da invasão de torcedores?	**SIM**	**NÃO**
	X	

Observações: Toda área do campo é circundada por alambrado (BARREIRA FIXA)



	SIM	NÃO
4.4. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores?	X	

Observações: As torcidas são separadas por alambrados



	SIM	NÃO
4.5. O Estádio possui espaço reservado para a torcida visitante?	X	
4.5.1. Banheiros Masculinos?	X	
4.5.2. Banheiros Femininos?	X	
4.5.3. Banheiros para PNE?	X	
4.5.4. Bares / lanchonetes?		X
4.5.5. Bilheterias?	X	

	SIM	NÃO
4.6. Existe a necessidade de serem adaptados corredores aos acessos dos estádios para proteção das torcidas visitantes?	X	

Observações: Uma vez que os acessos são em locais distintos

	SIM	NÃO
4.7. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?		X

Observações: A presença policial é condição essencial, havendo a necessidade de se colocar outro alambrado para divisão das torcidas, a fim de se oferecer maior segurança aos torcedores visitantes.

	SIM	NÃO
4.7.1. Existe espaço reservado para a Torcida Organizada?		X

Observações:

	SIM	NÃO
4.7.2. Este local é distante do local destinado a torcida organizada do time mandante?		

Observações:		
4.8. Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores? (Restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria soltantes, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes, metálicas, madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, dentre outros).	**SIM**	**NÃO**
	X	





4.9. O estádio possui estrutura que permita o acesso rápido da ambulância ao campo?	SIM	NÃO
	X	

Observações: Na lateral esquerda do estádio que dá acesso a Rua José Vitórino de Barros e Silva





4.10. O estádio possui sistema de iluminação de emergência adequado para eventos noturnos?	SIM	NÃO
		X

Observações: Em grandes jogos é utilizado gerador externo.

4.11. Quantas bilheterias existem por setor e quantos guichês existem em cada bilheteria?	SIM	NÃO
	X	

Observações: 03 (Três) Bilheterias e 12 (doze) Guichês

4.11.1. O posicionamento das bilheterias é adequado?	SIM	NÃO
	X	

Observações: Próximo dos acessos, da torcida local e visitantes.





4.11.2. Existem pontos de venda fora do estádio?	SIM	NÃO
	x	

Observações: Sede do Salgueiro Atlético Clube, Mercearia do Rolando e carro de som volante.

4.12. O(s) acesso(s) a cobertura do estádio, às caixas d'água, torres de eletricidade e comunicações, e demais setores estratégicos, fica(m) protegida(s) do acesso de torcedores?	SIM	NÃO
	X	

Observações:

Conclusão quanto à infraestrutura para a segurança do torcedor e demais usuários e condições da Central de Comando e Controle e o Sistema de Monitoramento:	
Atendido?	
Atendido com Restrições?	X
Não Atendido?	

5. ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS		
ESPAÇO ADEQUADO: Ambiente fechado, refrigerado, com banheiro, com área mínima que comporte a guarnição de serviço de atendimento, mobiliário, TELEFONE, INTERNET, BEBEDOURO, sala de espera, 02 (duas) salas de confinamento coercitivo eventual (PM), de fácil acesso para o torcedor e bem sinalizado/identificado no interior do estádio.		
5.1. A Polícia Militar possui um espaço no Estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	**SIM**	**NÃO**
	X	
5.1.1. Adequado?		X
5.1.2. Possui duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequado ao tamanho do estádio?		X
Observações: O espaço ora reservado funciona também como depósito de materiais não estando adequado.		



5.2. O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM)?	**SIM**	**NÃO**
		X
5.2.1. Adequado?		
Observações:		
(Anexar fotos)		
5.3. A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	**SIM**	**NÃO**
	X	
5.3.1. Adequado?		X

Observações: O mesmo espaço destinado à PMPE.

5.4. O estádio possui um espaço para o Serviço de Atendimento ao Torcedor? (Ouvidoria)	SIM	NÃO
		X
Observações:		
(Anexar fotos)		

Conclusão quanto aos espaços para atuação de órgãos de segurança e afins:	
Atendido?	
Atendido com Restrições?	X
Não Atendido?	

6. DIAGNÓSTICO E PARECER

1) Quadro síntese das não-conformidades encontradas:

Restrição 1: Não possui central de Comando
Providências: Providenciar uma central
Prazo: 120 (cento e vinte) dias
Restrição 2: Não foi apresentado documento comprobatório de contratação de profissionais orientadores, conforme Inc. III do Art 14, Estatuto do Torcedor.
Providências: Apresentar tal documentação
Prazo: 120 (cento e vinte) dias

Restrição 3: Adequar à quantidade de catracas a capacidade total do estádio, porém por não possuir central de monitoramento, a capacidade máxima fica comprometida.
Providências: Adequar à quantidade de catracas
Prazo: 8 horas antes de qualquer evento no local
Restrição 4: Reestruturar Sala da PM, PC e adequar uma para JECRIM
Providências: Adequar e reestruturar
Prazo: 120 dias
Restrição 5: Providenciar fixação da porta do banheiro que fica localizado na saída de emergência do lado esquerdo (torcida local), que dá acesso a Rua José Vitorino de Barro Silva.
Providências: Fixar a porta
Prazo: 120 dias

Restrição 6: Aumentar a altura do muro, aproximadamente 40 cm, para impedir o acesso de pessoas ou materiais pelas residências ao interior do estádio.

Providências: Aumentar o muro

Prazo: 120 dias



Restrição 7: Providenciar a devida conexão do condutor de rede elétrica que passa sobre o muro da arquibancada do lado direito do estádio (torcida local).

Providências: Consertar e isolar a conexão dos condutores elétricos.

Prazo: 120 dias



Restrição 8: Fixar a placa de proteção em torno do poste de energia, localizado na arquibancada esquerda do da torcida local.

Providências: Fixar a placa de zinco

Prazo: 120 dias



Restrição 9: Providenciar a pintura da nomenclatura SAÍDA e dos indicadores de SAÍDA DE EMERGÊNCIA, visando uma maior visibilidade ao público.
Providências: Pintura
Prazo: 120 dias





Restrição 10: Providenciar numeração nas arquibancadas.
Providências: Numerar
Prazo: 120 dias





Restrição 11: Realizar o recolhimento dos objetos localizados no interior do estádio.

Providências: Recolhimento

Prazo: 120 dias

Restrição 12: Providenciar outro alambrado para divisão das torcidas (visitante e local), ao invés de cavaletes, a fim de se oferecer maior segurança aos torcedores visitantes.

Providências: Instalação de alambrado

Prazo: 120 dias

1) **Parecer:**

Condições de funcionamento do Estádio	
Aprovado?	
Aprovado com Restrições?	X
Reprovado?	
Se Aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.	

2) **Observações e Considerações Finais:**

Não existe monitoramento de imagens por Circuito Fechado de TV (CFTV), nem equipamentos ou mecanismos de detecção de metais ou objetos ilícitos no estádio.

O controle de acesso ao estádio se dá, exclusivamente, por meio das revistas feitas pela PM, nos portões de acesso, durante a realização do evento.

Faz-se necessário o aumento do muro na parte de cima do guarda-corpo do muro do estádio, próximo as residências.

A sala destinada ao policiamento precisa ser estruturada adequadamente, em condições de higiene para utilização.

PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO: possui condições precárias de planejamento;

SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS: possui condições precárias de controle de acesso;

CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE e SISTEMA DE MONITORAMENTO: não possui condições de monitoramento e atendimento;

INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO E DEMAIS USUÁRIOS: possui condições precárias de infraestrutura para o usuário, havendo a necessidade de reestruturação e troca dos alambrados, em virtude de alguns desgastes pelo tempo;

ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS: possui espaços precários para atuação de órgãos de segurança e afins.

Tabela com a relação dos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo:

NOME DO PROFISSIONAL	POSTO/GRADUAÇÃO	FUNÇÃO
José **Ivanildo** de Moura Junior	Ten Cel QOPM	**Resp. pela Vistoria**
Demétrio **Marques** dos Santos	1º Sgt QPMG	**Auxiliar**

Data de emissão do laudo:	**03SET2020**
Prazo de validade do laudo:	**01 (um) ano**

LAUDO DE SEGURANÇA	POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO

AUTORIDADES COMPETENTES RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA

DATA/LOCAL: Serra Talhada - PE, 03 de setembro de 2020.

1. POSTO: Ten Cel QOPM
NOME: JOSÉ **IVANILDO** DE MOURA JUNIOR
OME: 14º BPM
LOCAL / DATA: Serra Talhada-PE, 03 de setembro de 2020.

Assinatura da Autoridade Designada

José Ivanildo de Moura Junior
TEN. CEL. PM/PE
Mat. 950681-0

2. GRADUAÇÃO: 1º Sgt QPMG
NOME: DEMÉTRIO **MARQUES** DOS SANTOS
OME: 14º BPM
LOCAL / DATA: Serra Talhada-PE, 03 de setembro de 2020.

Demétrio Marques dos Santos
1º SGT PM
Mat.: 930770-5

Assinatura da Autoridade Designada

A vistoria foi realizada no dia 03 de setembro de 2020, no Estádio Municipal CORNÉLIO DE BARROS (Salgueirão), situado na Avenida Aurora Carvalho Rosa, s/n, Santo Antonio, Salgueiro – PE, no período das 15h00min às 17h30min, sendo acompanhado pelo Sr. José Lucas de Barros, Administrador do Estádio.

LAUDO VÁLIDO POR 01(UM) ANO

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.

Homologo a presente vistoria técnica para emissão de Laudo de Segurança nos termos abaixo:

Aprovado ( )
Aprovado com as restrições citadas (X)
Reprovado ( )

Posto: MAJOR PM
Nome: MARCO ANTÔNIO OLIVEIRA LUNA
OME: 8° BPM
Local/ Data: SALGUEIRO, 09 de SETEMBRO de 2020

Autoridade

Marco Antônio Oliveira Luna
MAJ. QOPM
Mat. 920526-8



Atendido exigência:

COLOCADO CANO IT



Atendido exigência:

FIXADO A PLACA COM ARRIBITE



Atendido exigência:
PINTURA



Atendido exigência:

RETIRADO MATERIAL(Ficando apenas móveis utilizados pelo setor)

Atendido exigência:

JUSTIFICAMOS QUE O MATERIAL ENCONTRADO SÃO CATRACAS E GUIAS UTILIZADOS EM DIAS DE JOGOS(Montados e desmontados quando dos jogos)

Atendido exigência:

AFIXADA PORTA DO BANHEIRO